

Утверждаю:



Генеральный директор  
ООО «КЭСК»

И.А. Нелин

**Перечень водоохраных и санитарных мероприятий, предусмотренных  
в зонах санитарной охраны I, II, III поясов  
с целью охраны подземных вод от загрязнения**

**Объект:** Проект организации зон санитарной охраны водозаборных №№ 1/1057-Д, 2/1053-Д, 3/1052-Д, 4/1048-Д, 5, 6, 7/65841, 8/223 ООО «КЭСК» в г. Краснодаре

**Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Срок исполнения п.п. 1-5: 3-4 кв. 2023 года

Ответственный за эксплуатацию водозабора начальник участка ВС и ВО мкр. Московский ООО «КЭСК» Чеша С.С.

Источники финансирования собственные средства ООО «КЭСК»

### **Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

**На всей территории 2-го пояса ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:**

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Срок исполнения: постоянно

Ответственный за эксплуатацию водозабора начальник участка ВС и ВО мкр. Московский ООО «КЭСК» Чеша С.С., администрация Прикубанского внутригородского округа

Источники финансирования собственные средства ООО «КЭСК»

### **Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

**На всей территории 2-го и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:**

1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно

Ответственные за выполнение руководители предприятий и организацией, землепользователи в пределах 3-го пояса ЗСО

Источники финансирования собственные средства землепользователей

**Санитарные мероприятия должны выполняться:**

**Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-го и 3-го поясов должны выполняться владельцами объектов, могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.**

**Срок исполнения мероприятий: постоянно.**